

Latvijas PSR  
 ĪVMATERIAĻU RŪPniecības ministrija  
 Centālrais konstruktōru-tehnoloģiskais  
 un iekārtu regulēšanas birojs  
**ORGTEHSTROM**  
 Rīga — 1, Kr. Barona ielā 88  
 a kōnts — 230302 Valsts bankas Rīgas pilsētas Maskavas nod.  
 Telef. № 74035, 73724, 74163, 76623

Латвийская ССР  
 МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
 СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
**Центральное конструкторско-технологическое и пуско-наладочное бюро**  
**ОРГТЕХСТРОМ**  
 Рига — 1, ул. Кр. Барона № 88  
 Р/счет № 230302 в Московском отд. Госбанка г. Риги  
 Тел. № 74035, 73724, 74166, 76623

Форма „11“

№ — по „23“ „Т“ 19 75 г. Мūsu № 589 по „26“ „П“ 19 75 г.  
 от г. Нам от г.

ПРОТОКОЛ № 10

Испытания кирпича, доставленного с з-да „Медс“  
 Дата доставки 28.7.75 г.  
 ОСНОВАНИЕ по заказу

Дата испытания	25.7.75 г.			
Лабораторный номер	15			
Шифр заказчика	П-27, М-125 <sup>г</sup>			
Вид кирпича	странный			
Цвет	красный			
Средний предел прочности на сжатие (в кгс/см <sup>2</sup> )	-			
Предел прочности на сжатие миним. отдельных образцов (в кгс/см <sup>2</sup> )	-			
Средний предел прочности на изгиб (кгс/см <sup>2</sup> )	-			
Предел прочности на изгиб миним. отдельных образцов (в кгс/см <sup>2</sup> )	-			
Марка	-			
Бодопоглощение (%%)	8,0			
Морозостойкость	морозост.			
Количество отверстий	24			
Процент пустотности	-			
Объемный вес в т/м <sup>3</sup>	-			

Примечание: \_\_\_\_\_

Начальник лаборатории Кисел  
 Инженер М. Д. [подпись]