

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. главного инженера Балвского мясокомбината

*Л. С. ПЕТУНОВ* Л. С. ПЕТУНОВ

П Л А Н

мероприятий по Балвскому мясокомбинату согласно акту ГОСГОРТЕХНАДЗОРА Латвийской ССР от 9.2.84г.

Наименование мероприятий.	Срок исполнения	Ответственный за исполнение.
1. Лифту С2536 заделать в шахте лифта I этажа открытые места.	до 20.02. 1984г.	Начальник электроцеха
2. Произвести ремонт дверей шахты лифта с одновременным снятием наружных ручек дверей.	—"	—"
3. Разработать Положение для ответственных лиц согласно пункту 7-4-6 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов.	—"	Главный энергетик

Главный энергетик

*В. С. ИВДРА*

В. С. ИВДРА

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Балвского  
мясокомбината

*А. Гриестиньш* А. ГРИЕСТИНЬШ

"10" октября 1984г.

П Л А Н

организационно-технических мер оприятий по обеспечению выполнения заданий по экономии топливно-энергетических ресурсов в одиннадцатой пятилетке и до 1990 года.

Наименование мероприятий.	Срок выполнения
I	2
1. Изолировать мазутные емкости.	I.5.83г.
2. Установить и полностью автоматизировать процесс горения котла ДКВР-4/13.	I.12.84г.
3. Перевести отопление комбината и парового на водяное.	I.01.1983г.
4. Произвести замену морально устаревшего оборудования АД РАБ-100 на компрессора АД-130.	I.06.1983г.
5. Провести реконструкцию подстанции с учетом расчета электроэнергии. на высоковольтной стороне.	I.06.1985г.
6. Организовать деаэрацию питательной воды.	I.12.84г.
7. Автоматизировать систему горячего водоснабжения комбината.	I.06.1984г.
8. Провести реконструкцию морозильных камер холодильника.	I.1.1987г.
9. Установить воздушные завесы дверей морозильных камер, камер хранения, наружных дверей холодильника.	I.1.1986г.
10. Провести ремонт, изоляции стен и трубопроводов холодильника компрессорного цеха.	I.1.1988г.
11. Провести ремонт изоляции коллекторов трубопроводов пара и горячей воды.	I.1.1985г.
12. Автоматизировать подачу хладоагента в камеры холодильника.	I.1.1989г.
13. Провести реконструкцию береговой насосной с заменой оборудования.	I.1.1987г.

	I	!	2
--	---	---	---

- |  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
| 14. Ликвидировать компрессорную птицецефа с подключением морозильных камер. от компрессорной холодильника. |  |  | 01.1990г.   |
| 15. Использование ВЭР от вакуум-горизонтальных котлов.   |  |  | 1.10.1984г. |
| 16. Организовать учет электрической энергии по цехам мясокомбината.  |  |  | 1.01.1984г. |
| 17. Организовать учет тепловой энергии по цехам.   |  |  | 1.10.1988г. |

Главный энергетик

Э.ДРАЧЕВ