

ПРИКАЗ

4 декабря 1986 года

№ 113

134

я

29 ноября 1986 года в 20 часов на территории льнозавода произошел пожар, в результате чего сгорело 30430 кг льно-соломы на сумму 1691 руб.

Причина пожара осталась невыясненной. По всей вероятности, на территорию проникли посторонние люди и в результате их неосторожного обращения с огнем и произошел пожар. При тушении пожара выявлены многие недостатки в противопожарном состоянии льнозавода: нарушения пропускного режима, допуск на территорию посторонних людей, разрывы в ограждении территории, плохой подъезд к пожарному водоему около цеха мочки, слабая подача воды через гидранты.

С целью устранения выявленных недостатков и устранения возможных причин загорания п р и к а з ы в а ю:

1. Главному механику ДЕГТЕРЕВУ Д.Т. совместно с командиром ДЦД ПЛЯСУН В.М. Организовать проверку и ремонт гидрантов наружного пожаротушения.

Срок исполнения - до 10.12.86 года

2. Гл. механику Дегтереву Д.Т. проложить трубопровод для наполнения водоема около цеха мочки и постоянно следить за уровнем воды. Срок исполнения - 10.12.86 г.


3. Сторожевому посту не допускать на территорию посторонних лиц. Начальникам участков под роспись провести инструктаж рабочих о недопустимости проделывания проходов в заборе и прохода на территорию, минуя проходную.



Комнадиру ДНД ДАНИЛОВУ Е.В. организовать рейды дружинников в пересменки, с целью выявления нарушителей пропускного режима, которые строго будут наказываться.

4. Завхозу БОГДАН Л.С. с срок до 15.12.86 организовать вывозку костры и отходов льна. Впредь не допускать их скопления на территории.

5. За самоотверженные действия при тушении пожара объявить благодарность и наградить денежной премией в сумме 25 рублей эксковаторщика БОГДАН А.С.

Директор:

 В.Станкевич

 Л.Богдан
 Е.Данилов