

41

ПРОТОКОЛ  
технического Совета от 13 февраля 1961

Присутствовали: гл.инж. т. Нейман Г.А.  
Нач-к Т.О.т.Трусовский В.И.  
Ст.Констр. Маймин Г.Ц.  
Ст.технолог т.Давидович Г.  
Нач-к ОТК.т.Кикоть Б.С.  
Зам.нач.цеха т.Клевс Я.Д.  
гл.механик т.Корольков В.Г.  
ст.мастер т.Крюков Л.И.  
ст.технолог  
инстр.уч-ка т.Дунскс Л.Л.  
Зав.БРИЗ"а т.Чапвввская К.  
Констр.Т.О.т.Поднос Б.А.  
ст.мастер т.Косяк П.И.

Повестка дня:

1. Обсуждение вариантов вентиляции нового галтовочного отделения.

Гл.инженер:- Я получил докладную, которую подписали нектоль-  
----- ко товарищей присутствующих на техническом  
Совете. В докладной указывается, что данная нач-ком Т.О.  
т.Трусовским В.И. установка на проектирование вентиляции  
в новом галтовочном отделении идет в разрез с инженерным  
понятием о вентиляции, и предлагают свой вариант - вместо  
боковых отсосов от каждого барабана соединенных трубопрово-  
дами с двумя вентиляторами, поставить обыкновенные оконные  
вентиляторы и вместо верхнего отсоса от вибрационного сита,  
изготовить бортовые отсосы. Я лично согласен с вариантом  
начальника технического отдела и хочу заслушать мнение  
присутствующих.

КРЮКОВ - Считаю, что для вибрационных сит лучше делать бор-  
----- товые отсосы т.к. помимо пыли вентиляция будет  
засасывать и более тяжелые частицы, которые будут падать  
обратно чего не будет при бортовом отсосе. Относительно  
барабанов считаю, что бортовой отсос лучше, но зачем тратить  
большие средства если при переходе на чехословацкую техно-

огию придется ее делать заново.

ЛЕВС :- Я против оконной вентиляции, т.к. это не кухня, а галтовочное отделение и чем ближе отсос к рабочему месту тем меньше пыли в помещении. Будучи в Чехословакии не видел оконной вентиляции, как предлагают некоторые товарищи. В случае перехода на Чехословацкую технологию мы можем охранить имеющиеся вентиляторы и трубопроводы так что затраты на переделку будут незначительны.

АЙМИН:- Считаю, что при отсосе вверх от вибрационного сита, невозможно будет отделить опилки от пыли, поэтому и предлагаем отсос производить вниз. Считаю, что относительно барабанов изготавливать бортовой отсос малоеффективно экономически нецелесообразно т.к. в следующем году завод переходит на Чехословацкую технологию.

РУСКОВСКИЙ: Я считаю, что завод это не кухня и что при оконных вентиляторах цех будет всегда загрязнен т.к. воздух будет циркулировать от потолка где установлены колбортеры в оконные вентиляторы при бортовых отсосах которые установлены ниже окна отсос пыли будет эффективнее. При переходе на мокрую галтовку по Чехословацкой технологии все трубопроводы сохранятся.

За бортовые отсосы от барабанов высказались: Чапковская, Микоть, Дунскс, Давидович - который предложит оснастить бортовые отсосы заслонками.

Против бортовых отсосов высказались: Корольков и для однос.

Р е ш е н и е.

Технический Совет рекомендовал для барабанов и для вибрационных сит изготовить бортовые отсосы оснастить их заслонками.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ЗАВОДА: ~~Нейман~~ НЕЙМАН/

СЕКРЕТАРЬ: ~~Грибуст~~ / ГРИБУСТ/