

8-2

По показаниям счетчиков котельной "Засудаче" в период с 1 декабря по 1 января 1971.

Было израсходовано следующее количество электроэнергии:

активной энергии: 399820 кВт.

реактивной энергии: 257825 квар.

сформирована	№ счетчика	Показание счетчика 1.12.70	Показание счетчика на 1.1.71	Расход Эл. Энерг.
Актив.	181681	9501,0	0480,2	195840
Реактив.	229288	82246	95814	135650
Актив.	627425	6190,5	7210,4	203980
Реактив	100771	82950	87837	122175

мастер: К. П.



4-2

г. Рига-7

7/3438 21/ХП 70

ДИРЕКТОРУ "ЭНЕРГОСБЫТА"

тов. Шталс Ю.А.

г. Рига, бульвар Падомью, 1.

К О П И Я:

УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЛИМИТОВ

тов. Полис Э.К.

г. Рига; Ганибу Дамбис, 31.

Прошу снять 359 тыс.квт-ч с лимита декабря месяца 1970 года, составляющего 1044,0 тыс.квт-ч.

В соответствии с этим прошу установить следующий лимит расхода электроэнергии в декабре месяце 685,0 тыс.квт-ч.

Руководитель предприятия:

/ Земель Ю.Я. /

21.12.70

21/12-70

21.12.70.

Р. В. Семина



0-2 7

г. Рига - 7

4-11/700 30.1 2.70

7/ 75 8.01. 76

ДИРЕКТОРУ "ЭНЕРГОСБЫТА"  
ТОВ. ШТАЛС К.Я.

г. Рига, бульвар Падомью 1.

За последнее пятилетие в результате увеличения объема производства на 35 %, механизации и автоматизации трудоёмких производственных технологических процессов, энерговооруженность предприятия возросла на 20 %.

Осуществляя одновременно мероприятия по экономии энергоресурсов, фактический расход электроэнергии за этот период снизился на 45%.


При этом единовременная потребляемая мощность возросла с 1700 квт до 2200 квт в часы максимума энергосистемы.

Учитывая прирост энергетических мощностей в энергосистеме северо-запада, за этот же период и невозможность выполнения Государственных заданий при установленном нам лимите в часы максимума энергосистем по мощности 1700 квт утром 1600 квт вечером (в течение последних пяти лет без всякого увеличения!) просим Вас пересмотреть и установить лимит по единовременной мощности:

- в часы утреннего пика энергосистемы - 2000 квт
- в часы вечернего пика энергосистемы - 1800 квт

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:

/ЗЕМЕЛЬ К.Я./





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
 сЯчного лимита на декабрь месяц 1970 года по суткам.  
 ( по суткам).

Иисло, день	Планируемый расход за сутки	Примечания
1. вторник	33000	
2 среда	33000	
3 четверг	32000	
4 пятница	32000	
5 суббота	6500	
6 воскресенье	4000	
7 понедельник	30000	
8 вторник	32000	
9 среда	32000	
0 четверг	32000	
1 пятница	32000	
2 суббота	6500	
3 воскресенье	4000	
4 понедельник	29000	
5 вторник	33000	
6 среда	33000	
7 четверг	32000	
8 пятница	32000	
9 суббота	6500	
0 воскресенье	4000	
1 понедельник	29000	
2 вторник	33000	
3 среда	33000	
4 четверг	32000	
5 пятница	32000	
6 суббота	6500	
7 воскресенье	4000	
8 понедельник	29000	
9 вторник	33000	
0 среда	33000	
1 четверг	32000	

Главный энергетик завода: 