

Ķīmiskās rūpniecības ministrija.

Министерство химической промышленности

v/a «Sojuzkraska»

в/о «Союзкраска»

RĪGAS LAKU-KRĀSU RŪPNĪCA



РИЖСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ З-Д

ПРИКАЗ

№ 369

Рига

"29" октября 1980 г.

С 15 по 29 августа 1980 года была произведена проверка противопожарного состояния завода комиссией в составе начальника 5 СВПЧ полковника тов. БЫКОВА М.П., зам.нач. Ленинградского отряда ОППО МВД тов. ЛАВЕЙКО С.И., в присутствии зам.начальника производственного отдела РЛКЗ тов. ФРИДБЕРГ К.И. и нач.отдела техники безопасности тов. КОЖЕВНИКОВА Б.Ф. Проверкой выявлено ряд противопожарных нарушений по цехам и участкам завода, а также в складах и на территории завода.

Руководители цехов и участков, начальники отделов и зав.складами ведут недостаточный контроль за противопожарным состоянием вверенных объектов, ослабили профилактическую пропаганду и агитацию среди личного состава своих подразделений.

Все это привело к упущениям и недостаткам, отмеченных в преддании 5 СВПЧ МВД Латвийской ССР по охране Ленинградского района города Риги.

Для устранения отмеченных недостатков противопожарного состояния завода

П Р И К А З Ы В А Ю т:

1. Организовать и провести занятия с рабочими, служащими и ИТР завода по пожаротехническому минимуму, в соответствии с программой, объявленных в типовых правилах пожарной безопасности промышленных предприятий утвержденных ГУПО МВД и ВЦСПС от 21 августа 1975 года (приложение № 2)

Срок исполнения I кв. 1981 г.

Ответственный нач. ОТБ тов. Кожевников Б.Ф.

2. Организовать и провести занятия с членами ДПД в соответствии с программой утвержденной УПО МВД ЛССР и ДПО ЛССР от 29 декабря 1972 года.

Срок исполнения II кв. 1981 года.

Ответственный ком. ДПД тов. ВАСЮТОВИЧ Е.

3. Мерники и баки хранилищ ЛВЖ и ГЖ в производственных помещениях оборудовать автоматической защитой от переливания.

Срок исполнения I кв. 1981 г.

Ответственный гл. механик тов. Гаврильченко В.И.

4. Производственные помещения, цехов № 5 и 7, где имеется объемное газовое тушение, оконные створки, используемые для проветривания помещений, оборудовать устройством для закрытия их извне на случай пожара.

Срок исполнения II кв. 1981 г.
Ответственный нач. РМЦ т. Данилко Ю.

5. Для хранения возвратной тары из под красок и лаков оборудовать специальную площадку на расстоянии 15 метров от зданий и сооружений. Тару укладывать в штабеля шириной 10 метров, длиной 20 метров и высотой 4 метра.

Срок исполнения III кв. 1981 года
Ответственный зам. директора завода по ^Мкоммерческой части тов. ШИЛОВ В.И.

6. Для осмотра заполненных и порожних цистерн, а также других ёмкостей приобрести электроисточники и фонари взрывобезопасного использования.

Срок исполнения I кв. 1981 года
Ответственный зам. директора з-да по коммерческой части тов. ШИЛОВ В.И.

7. Запретить складирование пустой тары, сырья и готовой продукции около стен производственных цехов № 2, 5, 7, 8.

Срок исполнения - постоянно.
Ответственные начальники цехов.

8. При реконструкции цехов и замене оборудования, без остановки производственного процесса, запретить проведения работ до разработки плана по усилению пожарной безопасности, намеченных планом мероприятий.

Срок исполнения постоянно.
Ответственный гл. механик тов. Гаврильченко В.И.

9. У цеха № 8 со стороны железнодорожных путей обеспечить сквозной проезд для пожарных автомашин на случай пожара.

Срок исполнения - повседневно.
Ответственный нач. цеха тов. Делперс Л.А.

10. Пожарные гидранты, заборный колодец и штуцер у водоёма обеспечить световыми или флуоресцентными указателями, изготовленным по установленным образцам.

Срок исполнения IV кв. 1980 года
Ответственный нач. сан.техучастка т. Сафронов.

II. За пожарным резервуаром насосной станции, гидрантами, водопроводной сетью ~~и водозаборными устройствами~~ и водозаборными устройствами установить постоянное техническое наблюдение, обеспечивающее их исправное состояние и постоянную готовность к использованию на случай пожара или загорания.

Срок исполнения - постоянно.
Ответственный нач. сантехучастка тов. Сафронов

12. Цех № 3 .

- а) в гардеробных помещениях вывесить инструкции о мерах пожарной безопасности.
Срок исполнения - IY квартал 1980 г.
- б) Запретить курение в гардеробных помещениях.
Срок исполнения - повседневно.
- в) Обеспечить подсобные помещения огнетушителями ОХП 10 согласно нормам . Срок исполнения - IY квартал 1980 г.

13. Баночное отделение цеха № 3 .

- а) обеспечить первичными средствами пожаротушения согласно норм
Срок исполнения - IY кв. 1980 г.
- б) Производственные помещения обеспечить наглядной противопожарной агитацией.
Срок исполнения - II кв. 1981 года.
- в) в женском гардеробном помещении запретить курение и вывесить инструкцию о мерах пожарной безопасности
Срок исполнения - IY кв. 1980 г.
Ответственный нач. цеха тов. Храпан В.Ю.

14. Участок ремонта тары .

- а) убрать из под лестничной клетки доски, тару из под краски, смол и другой хлам
Срок исполнения - октябрь 1980 года.
- б) на участке запретить курение
Срок исполнения - постоянно .
- в) в помещении женского и мужского гардеробов запретить курение, там же вывесить инструкции о мерах пожарной безопасности и обеспечить пенными огнетушителями согласно норм.
Срок исполнения - IY кв. 1980 г.
Ответственный-нач. участка тов. Федоров А.С.

15. Склад сырья.

- а) запретить использование первичных средств пожаротушения не по прямому назначению
Срок исполнения - немедленно .
- б) запретить хранение в открытой таре горючих жидкостей, красок и др
Срок исполнения - немедленно .
- в) в гардеробном помещении запретить курение .
Срок исполнения - постоянно .
- г) вывесить инструкции о мерах пожарной безопасности
Срок исполнения - IY кв. 1980 г.

- д) пожарные щиты укомплектовать первичными средствами пожаротушения .

Срок исполнения - IY кв. 1980 г.

Ответственный - зав. складом т. Черентаев В.П.

I6. Железнодорожный цех .

- а) запретить курение в авторемонтных боксах, хранение ЛВЖ и ГЖ в открытой таре, складирование автопокрышек и камер.

Срок исполнения - немедленно

- б) внутренние пожарные краны привести в исправное состояние, отремонтировать, опробовать с пуском воды.

Срок исполнения - IY кв. 1980 года.

- в) в зарядной электрокаре не допускать разлива смазочных масел на пол, сломанные ящики для песка отремонтировать, заполнить их сухим песком, укомплектовать пожарный щит первичными средствами пожаротушения и вывесить инструкцию о мерах пожарной безопасности

Срок исполнения - IY кв. 1980 г.

- г) в бытовых помещениях вывесить инструкции о мерах пожарной безопасности, обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), светильники в душевых обеспечить плафонами.

Срок исполнения - IY кв. 1980 г.

Ответственный - нач.цеха тов. Втюрин Ю.В.

I7. Цех цинковых белил.

- а) в помещении женского и мужского гардероба вывесить инструкции о мерах пожарной безопасности, гардеробные шкафчики пронумеровать и запретить курение

Срок исполнения - IY кв. 1980 г.

- б) в слесарной мастерской запретить хранение ЛВЖ и ГЖ в открытой таре, использование средств пожаротушения не по назначению.

Срок исполнения /- немедленно .

- в) из помещения вентиляторной убрать бочки со смазочными маслами, мусор и пустые баллоны.

Срок исполнения - немедленно .

Ответственный - нач. цеха тов. Арамина Р.Э.

I8. Участок синтетических смол .

- а) Пожарный щит укомплектовать первичными средствами пожаротушения.

Срок исполнения № IY кв, 1980 года

120

- б) запретить складирование готовой продукции под лестничной клеткой и вне посредственной близости от электродвигателя.

Срок исполнения - немедленно .

Ответственный - нач. участка т. Швигис К.П.

19. Ц Е Х № 2 .

- а) в помещениях мужского и женского гардеробов вывесить инструкции о мерах пожарной безопасности.

Срок исполнения - IУ кв. 1980 г.

- б) убрать бумажную тару на 5 этаж.

Срок исполнения - постоянно.

Ответственный - нач. цеха тов. Путниньш И.А.

20. Склад готовой продукции .

- а) освободить подступы к средствам пожаротушения .

Срок исполнения - постоянно .

- б) Отремонтировать электропроводку, электросветильники обеспечить плафонами .

Срок исполнения - I кв. 1981 года.

- в) Освободить основные и запасные выходы, загроможденные готовой продукцией

Срок исполнения - немедленно

Ответственный - зав. складом тов. Гуляев Е.М.

21. Ремонтно- механический цех.

- а) в помещении столярной мастерской не загромождать подступы к средствам пожаротушения и ликвидировать захламленность.

Срок исполнения - постоянно .

- б) в помещении жестяной мастерской освободить подступы к электрощитовой.

Срок исполнения - немедленно .

- в) электроучасток отремонтировать и укомплектовать пожарный щит средствами пожаротушения, согласно норм.

Срок исполнения - IУ кв. 1980 годп.

- г) возле склада пиломатериалов отремонтировать пожарный щит и укомплектовать его средствами пожаротушения согласно норм.

Срок исполнения - IУ кв. 1980 г.

Ответственный за исполнение - нач. РМЦ т. Данилко Ю.П.

22. Ц Е Х № 8

- а) Освободить подступы к внутренним пожарным кранам и другим средствам пожаротушения .

Срок исполнения - постоянно .

Б) Пожарные щиты доукомплектовать первичными средствами пожаротушения

Срок исполнения - IV кв. 1980 г.

в) Освободить запасные выходы и основные проходы от бочкотары и других предметов.

Срок исполнения - немедленно .

Ответственный - нач. цеха тов. Делперс Л.А.

23. В цехе № 5 освободить проходы между корпусом цеха и эвакуационными путями.

Срок исполнения - немедленно .

а) Лаковарочный корпус - из под лестничной клетки в коридоре убрать баллоны и другие горючие материалы и там же убрать гардеробные шкафчики.

Срок исполнения - немедленно .

б) освободить подъезды и подступы к цеху загроможденные сырьём.

Срок исполнения - постоянно .

Ответственный - нач. цеха тов. Фридберг К.И.

24. Освободить подступы к электроподстанц ТП-1, ТП-2, ТП-4

Срок исполнения - IV кв. 1980 г.

Ответственный - гл. энергетик з-да т. Сенченко В.И.

25. Все здания и помещения завода привести в пожаробезопасное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1. 004-76 " Пожарная безопасность "

Срок исполнения - IV кв. 1980 г.

Ответственный - гл. механик з-да т. Гаврильченко В.И.

26. В цехах 2, 5, 7, 8 заделать отверстия в перекрытиях и проёмах . Установить пороги-пандусы на входных дверях цехов и смежных помещений .

Срок исполнения № II кв. 1981 г.

Ответственный - нач. РМЦ тов. Данилко Ю.П.

27. Обучить мастеров и опереторов цехов № 5 и 7 правилам работы и обращения с установками хим. пожаротушения .

Срок исполнения - немедленно .

Ответственные - нач. цехов № 5 и 7 .

28. На всех площадках временного хранения ЛВЖ и ГЖ оборудовать пожарные посты т.е. установить пожарные щиты с набором первичных средств пожаротушения в соответствии с типовыми правилами пожарной безопасности утвержденными ГУПО МВД СССР и ВЦСПС от 21.08.75г.

Срок исполнения - IV кв. 1980 г.

Ответственный - нач. РМЦ тов. Данилко Ю.П.

29. Запретить въезд на завод автомашин за растворителем Р-4 необорудованных средствами пожаротушения и не имеющих искрогасителей на глушителях и цепей заземления (электростатики)

Срок исполнения - немедленно .

Ответственный - зам. директора з-да по коммерческой части тов. Шилов В.И.

30. Все пустые баллоны (углекислотные, пропан-бутан, бромэтиловые) разбросанные на территории завода убрать, организовать хранение их в соответствии требований правил.

Срок исполнения - IY кв. 1980 года.

Ответственный - гл. механик з-да т. Гаврильченко В.И.

31. Запретить складирование сырья в тыльной стороне 8-го цеха (возле железной дороги) обеспечив свободный проезд для пожарных автомобилей .

Срок исполнения - немедленно .

Ответственный - зам. директора з-да по коммерческой части тов. Шилов В.И.

32. Запретить зарядку электрокар в помещении с тыльной стороны транспортного цеха .

Срок исполнения - I кв. 1981 г.

Ответственный - нач. цеха тов. Втюрин Ю.В.

33. Для открывания и закрывания бочкотары и замера ёмкостей с ЛВЖ и ГЖ приобрести обмедненный инструмент .

Срок исполнения - I кв. 1981 года.

Ответственный - зам. директора з-да по коммерческой части т. Шилов В.И.

34. Во всех цехах, участках и складах завести журналы осмотра пожарного инвентаря, установок пожаротушения и других средств пожаротушения .

Срок исполнения - IY кв. 1980 г.

Ответственные - начальники объектов.

35. В цехе № 8 первый этаж запретить хранение готовой продукции более двух часовой нормы выработки .

Срок исполнения - постоянно .

Ответственный - начальник цеха тов. Делперс Л.А.

36. Цеха № 2 и 5, склад готовой продукции обеспечить установками пенного пожаротушения .

Срок исполнения - 1981 год

Ответственный - зам. директора по коммерческой части тов. Шилов В.И.

37. Углекислотные установки, размещенные внутри помещений цехов, вынести в коридоры или лестничные клетки .

Срок исполнения - 1981 г.

Ответственный - гл. механик з-да т. Гаврильченко В.И.

38. Все огнетушители углекислотные, передвижные, переносные (ОУ - 80, ОУ-25, ОУ-5, ОУ-2) каждые три месяца проверять на утечку углекислоты взвешиванием при уменьшении заряда на 10% и более подзарядить или зарядить. Не реже одного раза в 5 лет баллоны подвергать гидравлическому испытанию в специальных мастерских, а наружный осмотр огнетушителей производить не реже двух раз в месяц с отметкой в специальном журнале.

Срок исполнения - 1980 г. и постоянно.

Ответственный - нач. ДПД тов. Васютович Е. X

39. Бромэтиловые и углекислотные установки хим. пожаротушения № 1, 2, 3, в цехах 5 и 7 перезарядить и иметь 100% запас баллонов.

Срок исполнения - I кв. 1980 г.

Ответственный - гл. инженер з-да т. Сидоров Л.Б.

40. На напорной линии пожарного водопровода установить электроконтактный манометр с выводом сигнала дежурному по насосной станции.

Срок исполнения - I кв. 1980 г.

Ответственный - нач. сан.тех. участка т. Сафронов И.А.

41. Запретить пользование электрокарами в цехах и на складах готовой продукции без защитных кожухов.

Срок исполнения - немедленно.

Ответственный - нач. жел.дор. цеха т. Втюрин Ю.В.

42. В цехах № 2, 5, 8 и участке жидкого сырья в целях безопасного ведения технологического процесса производства, а также на случай опасных неисправностей или аварий, обеспечить выполнение защитных мер, ограничивающих масштаб и последствия пожара, для чего руководству предприятия организовать полные рабочие смены.

Срок исполнения - постоянно.

Ответственный - руководство завода.

43. Предъявить ГПН к приемке в эксплуатацию пристройку участка синтетических смол.

Срок исполнения 15.09.80 г.

Ответственный - нач. ОКС т. Шехтман Л.В.

44. В междуэтажном перекрытии 7 цеха заделать проем несгораемым материалом с пределом огнестойкости 1,5 часа.

Срок исполнения 15.09.1980 г.

45. Тамбур лифтовой шахты 7 цеха превращен в склад сырья и тары освободить

Срок исполнения - 15.09.80г.

Ответственный - нач. цеха т. Швигис К.П.

46. Топку котельной теплоносителя цеха № 5 оборудовать необходимым прибором контроля температуры на случай прогара труб теплоносителя.

Срок исполнения - I кв. 1981 года.

Ответственный - Якунин В.П.

47. 2-х баллонную углекислотную установку из помещения котельной вынести в пристройку.

Срок исполнения - 15.09.1980 г.

Ответственный - нач.цеха тов. Фридберг К.И.

48. В цехе мойки тары, участок окраски фляг обеспечить стационарной пенной установкой.

Срок исполнения - I кв. 1981 г.

Ответственный - зам.директора завода по коммерческой части тов. Шилов В.И.

49. В целях оснащения ДПД и невоенизированного противопожарного формирования ГО объекта пожарной автотехникой, необходимым пожарным инвентарём и его сохранность :

а) выделить и оборудовать отапливаемое пожарное депо;

б) приобрести пожарный инвентарь согласно табеля оснащённости и две пожарные мотопомпы закрепив для транспортировки автотранспортом.

Срок исполнения - II кв. 1981 г.

Ответственный - зам.директора з-да по коммерческой части т. Шилов. В.И.

50. Произвести экспертизу на соответствие производства требованиям ГОСТ 12.1.004-76 " Пожарная безопасность ", общее положение. Обеспечить полное и качественное выполнение настоящего госта.

Срок исполнения - IУ кв. 1980 г. и постоянно.

51. Для котельных цеха № 5 и участка синтетических смол установить аварийные ёмкости для слива высококипящего теплоносителя из парогенераторов на случай аварии.

Срок исполнения - I кв. 1981 года

Ответственный - гл. механик тоа. Гаврильченко В.И.

52. Для решения вопроса по обеспечению всех помещений, в которых расположены пожаровзрывоопасные производства автоматическими средствами пожаротушения, помещения цеха № 2 и 8 оборудовать стационарными трубопроводами с установкой на них пенных стволов для подачи пены на случай пожара .

Срок исполнения - II кв. 1981 года.

Ответственный -

53. Пожарные гидранты и пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода подвергнуть технологическому обслуживанию и проверке на работоспособность посредством пуска воды с регистрацией результатов проверки в специальном журнале. Проверку проводить с представителем пожарной охраны .

Срок исполнения - два раза в год.

Ответственный - нач. сан.тех.участка т.Сафронов И.А.

54. Восстановить огнепреградители на дыхательных клапанах в цехе № 2, 5, 8 .

Срок исполнения - IУ кв. 1980 года

Ответственные - нач. цехов .

55. Помещение насосной станции ЛВЖ оборудовать устройством для подачи звукового сигнала на случай пожара.

Срок исполнения - II кв. 1981 г.

Ответственный - гл. энергетик з-да т. Сенченко Р.И.

56. По станции № I .

- а) установить над входом в станцию освещенное табло "станция газового тушения".
- б) окрасить газовые баллоны согласно ГОСТ 12.4.026-76 .
- в) Оборудовать помещение станции аварийным освещением
- г) оборудовать помещение станций приточно-вытяжной вентиляцией (особенно от производственной) с не менее чем двухкратным обменом воздуха в час.
- д) обеспечить помещение станции телефонной связью
- е) в помещении станции заделать все проёмы, обеспечив предел огнестойкости 0,75 часа
- ж) восстановить устройство самозакрывания дверей в защищаемых помещениях
- з) заменить все разбитые стёкла в защищаемых помещениях
- и) сдать на переосвидетельство все манометры.

Срок исполнения - I кв. 1981 г.

Ответственный - нач. цеха т. Фридберг К.И.

57. По станции № 2 .

- а) установить освещенное табло над входом в станцию "станция газового тушения" .
- б) окрасить баллоны с огнетушительным составом согласно ГОСТ 12.4.026-76 .
- в) восстановить автоматический пуск секции № 3 и 4
- г) оборудовать помещение приточно-вытяжной вентиляцией с двухкратным обменом воздуха в час.
- д) установить краны ручного пуска у входов в защищаемые помещения
- е) в защищаемых помещениях восстановить устройство для самозакрывания дверей
- ж) обеспечить помещение станции телефонной связью и аварийным освещением.

Срок исполнения - I кв. 1981 г.

Ответственный - начальник цеха Фридберг К.И.

58. По станции № 3 .

Произвести капитальный ремонт установки с проверкой всех узлов , обеспечить установку электропитанием по I категории надёжности, оборудовать помещение вентиляцией, восстановить шкаф автоматики.

Срок исполнения - I кв. 1981 г.

Ответственный - нач. участка т. Швигис К.П.

59. Приказом по предприятию назначить, из числа ИТР, лицо, ответственное за технически исправное состояние и эксплуатацию пожарной автоматики.

Срок исполнения - IY кв. 1980 г.

Ответственный - гл. инженер з-да т. Сидоров Л.Б.

60. Производственные помещения, где имеется газовое тушение, оконные рамы обеспечить устройством для закрытия окон снаружи.

Срок исполнения - II кв. 1981 г.

Ответственный - нач. РМЦ т. Данилко Ю.П.

61. Обеспечить покраску всех трубопроводов согласно ГОСТ 12.4.026-76

Срок исполнения - II кв. 1981 г.

Ответственный - нач. цеха 5 и 7

62. У входа в помещение станции указать где находятся ключи от входных дверей.

Срок исполнения - IY кв. 1980 г.

Ответственный - нач. цехов № 5 и 7 .

63. Обеспечить блокировку установок газового тушения с технологической вентиляцией.

Срок исполнения - II кв. 1981 года.

Ответственный - гл. энергетик з-да т. Сенченко В.И.

64. Обеспечить защищаемые помещения световой и звуковой сигнализацией о срабатывании установки.

Срок исполнения - II кв. 1981 г.

Ответственный - гл. энергетик з-да Сенченко В.И.

65. В защищаемых помещениях вывесить инструкции о порядке пуска станции и правилах поведения работников при пожаре.

Срок исполнения - IY кв. 1980 г.

Ответственный - нач. цехов 5 и 7

66. Обеспечить выход сигналов о срабатывании установок на проходную .

Срок исполнения - II кв. 1981 г.

Ответственный - гл. энергетик з-да т. Сенченко В.И.

67. Обеспечить полное и качественное выполнение "Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики".

Срок исполнения - постоянно .

68. Обеспечить выполнение регламентных работ в указанные сроки .

Срок исполнения - постоянно .

69. Обеспечить все установки 100% запасом баллонов с огнетушащим составом и 10 % запасом спринклерных головок.

Срок исполнения - постоянно .

70. Произвести текущий ремонт помещения пожаро-профилактической группы (замена вентиля центрального отопления, частичная штукатурка стен, ремонт оконных створок и побелка помещений).

Срок исполнения - IY кв. 1980 года.

Ответственный - гл. механик завода т. Гаврильченко В.И.

71. Приобрести топчаны, заменить стулья, столы .

Срок исполнения - IY кв. 1980 г.

Ответственный - зам. директора з-да по коммерческой части тов. Шилов В.И.

72. В помещении бывшей пожарной (где размещен отряд ППО) установить вентиль в системе центрального отопления для регулировки подачи тепла . У входных дверей с улицы сделать порог-пандус или отводную трубу для стока атмосферных вод.

Срок исполнения - IY кв. 1980 г.

Ответственный - гл. механик з-да т. Гаврильченко В.И.

73. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного инженера завода СИДОРОВА Л.Б.

Директор завода

П.А. Станкевич

Согласовано

Гл. инженер

Л.Б. Сидоров