

Минчермет СССР
ВПО "Союзметаллургпром"

99
ХО-3, завком, электр., рем-строит.
ПКО

ЛИЕПАЙСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
"САРКАНАЙС МЕТАЛУРГС"

П Р И К А З

16.06.82 № 304

НА КОНТРОЛЬ

Лиепая
О выполнении замечаний
по противопожарной без-
опасности в палаточном
городке завода

В целях устранения недостатков, выявленных ОПО ОВД Лиепай-
ского РИК в соответствии с "Положением о Государственном пожарном
надзоре"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С территории городка убрать непригодные к эксплуатации лодки, мебель, инвентарь, а также ящики и строительный мусор. Ответственные - Доренский, Мегнис, Мокичев. Срок до 19.06.82
2. В столовой с потолка убрать навешанные ветки и резиновые шары. Срок до 19.06.82 г. Ответственные Доренский, Мегнис, Мокичев.
3. В комнате настольного тенниса произвести замену электропроводки и светильника, находящегося снаружи при входе. Ответственный Бунцис. Срок до 19.06.82 г.
4. В комнате настольного тенниса установить защитные металличе-
ские сетки на электросветильники. Ответственный т. Бунцис. Срок
до 19.06.82 г.
5. Отремонтировать двери в домиках № 23 и 28. Ответственный
Соловьев. Срок до 19.06.82 г.
6. Заменить на столбе (при въезде в городок) неисправную
электропроводку и электросветильник. Ответственный Бунцис. Срок-
до открытия городка.

7. В домике № 23 заменить поломанную рейку покрытия веранды. Ответственный Соловьёв. Срок - до открытия городка.

8. В домике № 21 временную электропроводку заменить на постоянную и установить закрытый электросветильник. Ответственный Бунцис. Срок - до открытия городка.

9. В домике № 2 в комнате № 3, в кухне № 1 и домике № 8 электросветильники обеспечить стеклянными колпаками. Ответственный Бунцис. Срок - до открытия городка.

10. У каждого здания городка установить по два пенных огнетушителя. Ответственный ^{Мокичев} Бунцис. Срок - до открытия городка.

11. Возле пожарных щитов установить ящики с песком, бочки с водой, два ведра и две лопаты. Ответственный Мокичев. Срок - до открытия городка.

12. Возле телефона повесить списки номеров вызова пожарной помощи ближайших пожарных команд - колхоза "Барта", колхоза "Узвара", гор. Приекуле, гор. Лиепая. Ответственный т. Мокичев. Срок - до открытия городка.

13. Завести журнал регистрации проведения противопожарного инструктажа персонала и отдыхающих - под расписку. Ответственный Мокичев и Мегнис. Срок - до открытия городка.

14. По кирпичным зданиям:

14.1. Установить дверные ручки в домах № 1, 2, 3. Ответственные Соловьёв и Мокичев. Срок - до открытия лагеря.

14.2. Отремонтировать электросеть и арматуру в домах № 1, 2, 3. Ответственный Бунцис. Срок до 6.07.82 г.


14.3. Чердачные пазухи очистить от хлама и мусора. Ответственный Мокичев. Срок - до 06.07.82 г.

14.4. Котельную очистить от мусора и хлама. На котле установить термометр. Дверь котельной обить жестью по асбесту. Ответственный Соловьёв. Срок - до 6.07.82 г.

14.5. На каждом этаже всех трёх домов установить по два пенных огнетушителя.

15. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагается на начальника хозяйственного отдела т. Мокичева В.И.

Директор завода

 В.И. Мокичев

Мокичев 604

ГМ 7 15 06 82

